

更正内容附件

商务要求

一、商务要求

(一) 报价要求

1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括但不限于：（售后服务+货物出厂价+货物到达最终目的地的相关运输费、安装费、装卸费、保险费、伴随服务费、调试费、拆除及安装费等），投标人所报价格为项目建设完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。

(二) 项目完成时间及质保要求

1. 交货时间：自中标公示日起至8月24日完工，8月25日正式点火投入使用。（工期16天）（因学生开学日期限定性，不得影响学生开学正常用餐，如有延期，按照合同第14条违约责任进行处理）
2. 交货地点：西北师范大学指定地点

(三) 付款方式：结账期九个月，分两笔结清（具体付款方式最终以甲、乙双方签订合同为准）

第一笔款项，（合同金额的 50%）安装调试完毕起（8 月 25 日）三个月内（11 月 27 日），无质量问题后结算。

第二笔款项，（合同金额的 50%）在使用期间无异常及质量问题、政府相关部门检查验收合格后（2024 年 5 月 27 日结清余款）

(四) 本项目履约保证金递交方式

中标人在签订合同前 **3** 日内向甲方交付履约保证金，质量保证期满且无质量问题后无息退回。

履约保证金金额：合同价的 **5%**。

履约保证金递交方式：中标供应商以电汇的形式递交履约保证金。

账户户名：西北师范大学

开户行：建设银行兰州安宁支行

账 号：62001380035050285247

电汇单上须注明：“西北师范大学学生餐饮文化中心燃气设备更换采购项目履约保证金”

（五）其他要求

1. 投标人具有炉灶生产资质（证书与质检报告为同一厂家）：大锅灶环保证书、中餐灶环保证书；
2. 投标人须提供甘肃省炉具质检报告；
3. 燃气炉灶安装的安全操作证书（HSE）；
4. 投标人具有安装人员从业资格证；
5. 投标人具有燃气管道施工资质；
6. 现场安全员相关证件（施工现场原件待查）；
7. 安装新炉灶时必须将档口地面及墙面油污处理干净；
8. 投标人必须保证一年内免费对更换的炉灶技术升级；
9. 投标人免费为甲方未更换的炉具进行一次保养及维修；
10. 投标人负责与燃气公司的所有对接工作（停气，点火，验收申请）直到达标。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收

书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

技术要求

一、总项目明细（以下项目费用均含在预算费用内）

序号	品目	数量	单位	备注
1	单炒单温燃气灶	10	台	自动熄火保护装置及电子打火
2	单头燃气大锅灶	13	台	
3	自熄保护装置	5	套	
4	双头燃气大锅灶	1	台	自动熄火保护装置及电子打火
5	单眼燃气低汤炉	1	台	
6	双眼燃气低汤炉	1	台	
7	双眼双温燃气灶	23	台	
8	燃气表探伤及连接报告	16	套	一表一套
9	搬运	旧炉灶搬运至甲方指定地点		
10	止回阀	56	个	
11	球形阀			
12	燃气管道	150	米	拆除及安装
13	燃气管道焊接			
14	安装及材料			

序号	品目	主要技术参数	数量	单位	备注
1	单炒单温燃气灶	1、功率：0.55KW 2、规格：1000mm*1000mm*800mm 3、材质：采用国家标准 201-2B 不锈钢磨砂板材制造，面板标准厚度不小于 1.2mm；侧板及前面板厚度不小于 1.0mm 4、天然气耗气量：5.5 立方/小时 5、灶前压力：2.0±0.5Kpa 6、接口直径：DN25	10	台	1、技术偏离表 2、产品说明书及产品彩图 以上证明材料加盖投标人公章
2	单头燃气大锅灶	1、功率：0.55KW 2、规格：1000*1000mm*（800mm+400mm） 3、材质：采用国家标准 201-2B 不锈钢磨砂板材，面板厚度不小于 1.2mm；侧板厚度不小于 1.0mm 4、天然气耗气量为 5.5 立方/每小时。带熄火保护装置。 5、灶前压力：2.0±0.5Kpa 6、接口直径：DN25	13	台	1、技术偏离表 2、产品说明书及产品彩图 以上证明材料加盖投标人公章
3	自熄保护装置	自熄保护装置，定制	5	套	1、技术偏离表 2、产品说明书及

					产品彩图 以上证明材料加 盖投标人公章
4	双头燃气 大锅灶	1、功率：0.55KW 2、规格：2000*1000mm* (800mm+400mm) 3、材质：采用国家标准 201-2B 不锈钢磨砂板材，面板厚度不小于 1.2mm；侧板厚度不小于 1.0mm 4、天然气耗气量：5.5 立方/每小时。带熄火保护装置。 5、灶前压力：2.0±0.5Kpa 6、接口直径：DN25	1	台	1、技术偏离表 2、产品说明书及 产品彩图 以上证明材料加 盖投标人公章
5	单眼燃气 低汤炉	1、规格 600mm*700mm*500mm 2、功率：0.55KW 3、材质：采用国家标准 201-2B 不锈钢磨砂板材，面板标准厚度不小 1.2mm；侧板厚度不小于 1.0mm 4、炉头采用鼓风式节能炉头。带熄火保护装置。 5、灶前压力：2.0±0.5Kpa 6、接口直径：DN25	3	台	1、技术偏离表 2、产品说明书及 产品彩图 以上证明材料加 盖投标人公章
6	双眼燃气 低汤炉	1、规格;1400mm *700mm *500mm 2、材质：采用国家标准 201-2B 不锈钢磨砂板材，面板标准厚度不小 1.2mm；侧板厚度不小于 1.0mm 3、炉头采用鼓风式节能炉头，带熄火保护装置 4、灶前压力：2.0±0.5Kpa 5、接口直径：DN25	1	台	1、技术偏离表 2、产品说明书及 产品彩图 以上证明材料加 盖投标人公章
7	双炒双温 燃气灶	1、规格：2000mm*1000mm*800mm 2、材质：采用国家标准 201-2B 不锈钢磨砂板材，面板标准厚度不小于 1.2mm；侧板及前面板厚度不小于 1.0mm 3、天然气耗气量为 5.5 立方/每小时。带熄火保护装置。 4、灶前压力：2.0±0.5Kpa 5、接口直径：DN25	23	台	1、技术偏离表 2、产品说明书及 产品彩图 以上证明材料加 盖投标人公章
8	燃气表探 伤及连接 报告	探伤报告、燃气改造连接资料	16	套	

