

3、分项报价表


项目名称：兰州市市政工程服务中心路灯维修材料采购项目

招标文件编号：GSGJ-2023-032



序号	材料名称	型号规格	技术要求	质量标准	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	钠灯泡	400W	1. 符合GB/T 13259-2021和GB 19652的高压钠灯，当采用符合GB/T15042GB19510.10GB19510.2和GB/T19655 以及GB 7000.1 要求的镇流器和触发器以及灯具时，在额定电源电压的92%~106%范围内,可以正常启动和燃点。 2. 外形尺寸和灯头：灯的外形尺寸应符合GB/T13259-2021附录A和附录B的灯外形尺寸图、附录C灯的最大外形尺寸和附录A灯的参数表中规定的要求。 3. 灯的启动和温升特性灯的启动时间、温升时间和熄弧电压应符合GB/T 13259-2021附录A灯的参数表的要求。 4. 其它具体要求视现场情况而定。	GB/T13259-2021	400	个	82.00	32800.00	
2	钠灯泡	250W	1. 符合GB/T 13259-2021和GB 19652的高压钠灯，当采用符合GB/T15042GB19510.10GB19510.2和GB/T19655 以及GB 7000.1 要求的镇流器和触发器以及灯具时，在额定电源电压的92%~106%范围内,可以正常启动和燃点。 2. 外形尺寸和灯头：灯的外形尺寸应符合GB/T13259-2021附录A和附录B的灯外形尺寸图、附录C灯的最大外形尺寸和附录 A灯的参 数表中规定的要求。 3. 灯的启动和温升特性灯的启动时间、温升时间和熄弧	GB/T13259-2021	100	个	69.00	6900.00	

			电压应符合GB/T 13259-2021附录A灯的参数表的要求。 4. 其它具体要求视现场情况而定。						
3	镇流器	400W	1. 不同额定功率高压钠灯用镇流器的能效限定值不应小于GB 19574-2004表1中规定的能效限定值。 2. 不同额定功率高压钠灯用镇流器的目标能效限定值不应小于GB 19574-2004表1中规定的目标能效限定值。 3. 其它具体要求视现场情况而定。	GB19574-2004	200	个	214.00	42800.00	
4	镇流器	250W	1. 不同额定功率高压钠灯用镇流器的能效限定值不应小于GB 19574-2004表1中规定的能效限定值 2. 不同额定功率高压钠灯用镇流器的目标能效限定值不应小于GB 19574-2004表1中规定的目标能效限定值。 3. 其它具体要求视现场情况而定。	GB19574-2004	50	个	186.00	9300.00	
5	触发器	/	1. 在额定电源电压的92%时，触发器应能在<5s的时间内将与之配套的灯泡正常启动。 2. 灯泡在启动并正常燃点后不应有高压脉冲输出。 3. 在额定电源电压的106%时，当灯泡损坏时，供电回路不应有打火现象。 4. 触发器的外壳应洁净，无开裂、填充物无溢出现象，也无影响正常使用装配上的缺陷。 5. 触发器的耐振性能：在频率为20Hz、振幅为1mm(单振幅)、振动(正弦)10min后，其结构不应有变形、断裂和影响正常使用的缺陷 6. 触发器的外壳及填充物应有良好的防火性能。 7. 其它具体要求视现场情况而定	QB1115-1991	240	个	21.00	5040.00	



6	瓷灯芯	/	具体要求视现场情况而定。	/	200	个	15.00	3000.00	
...									
总报价合计 (元)		小写：99840.00元 大写：玖万玖仟捌佰肆拾元整							

注：报价明细表中应列明开标一览表中的每一项的分项内容。

投标人（公章）：惠州星架节能环保科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：徐丽颖

日 期：2023年10月27 日